

WANOピアレビュー結果（概要）

今回のピアレビューを通じて、WANOより、泊発電所に対して次のような評価をいただきました。

【全般】

- 泊発電所において職員による多くの活動や取組みは日常的によくできていると考えられる。

【特筆すべき強み】

- 津波対応による浸水対策が十分効果的な方法で実施されており、新たな規制要求に加え、自主的な対策も取られている。
- 3号機の一次冷却水中に亜鉛注入を実施したことにより、従事者の被ばく低減に効果を発揮している。

【提言】

以下のような点について更なる充実のため、原子力産業界の優れた例を学び改善することが、提言されました。

- 管理者や監督者は作業員に対し、より高い達成目標を提示し、効果的なリーダーシップを発揮する余地がある。
- 3ウェイコミュニケーションといったヒューマンエラー低減手段を発電所全体でより活用する。
- 運転操作、手順書の使用、現場巡視、管理者の監督業務といった基本的な原則をより高める余地がある。

【3号機の再起動に向けた推奨事項】

- 3号機の再起動に向けて長期停止から運転への移行を確実にを行うための総合的な計画について検討すること。

(発電所会議の観察)



(現場作業の観察)



(シミュレーター訓練の観察)



(全体会議)



以上