

泊発電所の運転状況等について

泊発電所における平成23年度の運転状況等については、次のとおりです。

1. 運転状況

号機	運 転 状 況
1号機	<ul style="list-style-type: none"> ・第1四半期：平成23年 4月22日 第17回定期検査開始 ・第2四半期：定期検査中 ・第3四半期：定期検査中 ・第4四半期：定期検査中
2号機	<ul style="list-style-type: none"> ・第1四半期：定格熱出力一定運転 ・第2四半期：平成23年 8月26日 第16回定期検査開始 ・第3四半期：定期検査中 ・第4四半期：定期検査中
3号機	<ul style="list-style-type: none"> ・第1四半期：定期検査中 ・第2四半期：平成23年 8月17日 第1回定期検査終了 ・第3四半期：定格熱出力一定運転 ・第4四半期：定格熱出力一定運転

2. 保安検査実施時期

項 目	実 施 時 期
・平成23年度第1回保安検査	・平成23年 5月30日～ 6月10日
・平成23年度第2回保安検査	・平成23年 8月29日～ 9月 9日
・平成23年度第3回保安検査	・平成23年11月28日～12月 9日
・平成23年度第4回保安検査	・平成24年 2月20日～ 3月 2日

3. 燃料輸送等の実績

項 目	輸送等の実績
新燃料輸送	<ul style="list-style-type: none"> ・平成23年10月 7日輸送完了(1,3号機用) ・平成23年10月14日輸送完了(1号機用)
使用済燃料輸送	・輸送実績なし
低レベル放射性廃棄物輸送	・輸送実績なし

4. トラブル等の情報

(1) 「法律」・「安全協定」に基づく報告事象

「電気事業法」、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」の規定に基づき経済産業省へ報告し、公表した事象および「泊発電所周辺の安全確保及び環境保全に関する協定書」（安全協定）に基づき北海道、泊村、共和町、岩内町、神恵内村へ報告し、公表した事象。

発生年月日	号機	件 名
		報告事象なし。

(2) 「法律」・「安全協定」対象以外の通報報告事象

法律・安全協定には該当しないが、「泊発電所に関する通報連絡及び公表基準」に基づき、北海道、泊村、共和町、岩内町、神恵内村に通報連絡し公表した事象。

事象の性質に応じて、区分、 、 、 に分類される。

区 分	発 生 年 月 日	号 機	件 名
区分	平成23年 10月 3日	2号機	泊発電所2号機定期検査作業における傷病者の発生について
区分	平成23年 4月 7日	1、2 号機	宮城県沖地震による泊発電所1、2号機の運転上の制限逸脱および解除について
	平成23年 9月6,7日	3号機	泊発電所3号機中央制御室非常用循環系動作不能による運転上の制限の逸脱および復帰について

(3) 上記以外のニューシア*登録情報(保全品質情報, その他情報)

発 生 年 月 日	号 機	件 名
平成 23 年 4 月 15 日	1 ~ 3 号機	泊発電所モニタリングステーション等における放射性よう素の検出について
平成 23 年 5 月 17 日	1号機	1号機原子炉容器出口管台溶接部の傷について

*ニューシア(原子力施設情報公開ライブラリー)

各電力会社が共有している安全に関する詳細な情報や、この情報を活用したトラブルの未然防止活動の状況を公開している。

以 上