

上川発電所リプレース工事の概要

所在地	北海道上川郡上川町
水系および河川名	石狩川水系石狩川および古川
発電方式	調整池式、ダム水路式
最大使用水量	22.74m ³ /s
有効落差	67.80m (更新前:68.19m)
最大出力	12,000 kW(更新前後で変更なし)
営業運転開始	2027年3月(予定) (更新前:1929年12月)

<工事イメージ>

