


移動用変電設備の融通・復旧概要

激甚化する災害により変電所が被災した場合、変電設備が使用できなくなり、大規模な停電が発生するおそれがある。

➡ : 通常時の電気の流れ
➡ : 復旧時の電気の流れ



災害時は自社の
移動用変電設備で復旧

移動用変電設備

設備被害が甚大な
場合は他電力から応援

移動用開閉器

移動用変圧器

断路器

遮断器

断路器

変圧器

変電所