

【留意事項】

- (1) 運用容量値は、電圧や系統安定度などの制約により、変わる場合があります。備考欄をご参照願います。
※1 1回線送電線(1バンク運用)のため1回線(1バンク)設備容量を記載
※2 3回線送電線(3バンク運用)のため1回線(1バンク)故障時を考慮し2回線(2バンク)分の容量を記載
- (2) 空容量は目安であり、系統接続の前には、接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となります。その結果、空容量が変更となる場合があります。
- (3) 原則として熱容量に基づく空容量を記載しております。その他の要因(電圧や系統安定度など)で連系制約が発生する場合があります。
- (4) N-1電制適用可否欄には、熱容量制約の解消を目的とした当該設備へのN-1電制の適用可否の目安を記載しております。系統接続の前には、接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となります。その結果、適用可否が変更となる場合があります。適用不可の場合の理由は以下のとおりです。
#1 1回線送電線のため
#2 配電用変電所のため(高圧電源の系統連系の場合、N-1電制は対象外となります。)
- (5) N-1電制適用可能量欄には、熱容量制約の解消のため当該設備にN-1電制を適用した場合の適用可能量(上位系考慮なし)の目安を記載しております。系統接続の前には、接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となります。その結果、適用可能量が変わる場合があります。なお、高圧系統に接続される電源の場合、N-1電制は対象外となります。
- (6) 発電設備等が連系する変圧器によっては、別途バンク逆潮流対策が必要になる可能性があります。
- (7) 3年以内に増強した系統へ連系する場合は、空容量の範囲内であっても、増強工事費の一部を負担いただくことがあります。
- (8) 社会的に影響を与えることが懸念される重要施設への供給系統に関する情報や、電力供給契約が特定できるような第三者情報などについては、公開しておりません。
- (9) 個々の電源の運転状況や需要者の電力使用状況が推測可能な電源線や専用線等であり、設備容量、運用容量、N-1電制可否、N-1電制可能量を非公開とする設備は、備考欄に「◇」を記載しております。
- (10) 平常時出力制御が必要となる設備欄は、平常時出力制御が発生する可能性について、想定潮流の合理化の考え方*に基づいた将来の発電機出力・電力需要から想定し、該当設備を記載しております。
* https://www.occto.or.jp/access/oshirase/2017/180330.souteichoryu_gourika_shiryouu.html

送電線 No	送電線名	電圧 (kV)	回線数	設備容量 (100%×回線数) (MW)	運用容量値 (MW)	運用容量 制約要因	空容量(MW)		N-1電制適用 可否	N-1電制 適用可能量 (MW)	平常時出力 制御の可能性	平常時出力制御が必要となる設備		備考
							当該 設備	上位系等 考慮				当該 設備	上位系設備	
11	本輪西線	66	2	168	84	熱容量	8	0	可	84	有り	—	変1(187/66kV)および「187kV以上系統」の送24.送25.送26.送27.送33	
21	有珠線	66	1	72	72	熱容量	0	0	不可 #1	—	有り	—	同上	※1
22	他社支線	66	1	—	—	熱容量	6	0	—	—	有り	—	同上	◇
23	有珠線	66	1	56	56	熱容量	0	0	不可 #1	—	有り	—	同上	※1
24	有珠線	66	1	56	56	熱容量	43	0	不可 #1	—	有り	—	同上	※1
31	幌別線	66	2	72	36	熱容量	0	0	可	36	有り	—	同上	
32	登別青葉支線	66	2	26	13	熱容量	14	0	可	13	有り	—	同上	
34	幌別線	66	2	72	36	熱容量	17	0	可	36	有り	—	同上	
36	登別線	66	2	46	23	熱容量	1	0	可	23	有り	—	同上	
41	御崎線	66	2	182	91	熱容量	113	0	可	91	有り	—	同上	
42	鷺別支線	66	2	98	49	熱容量	56	0	可	49	有り	—	同上	
44	御崎線	66	2	152	76	熱容量	91	0	可	76	有り	—	同上	
45	東町地中支線	66	2	84	42	熱容量	46	0	可	42	有り	—	同上	
47	御崎線	66	2	152	76	熱容量	86	0	可	76	有り	—	同上	
49	室蘭中央線	66	2	48	24	熱容量	29	0	可	24	有り	—	同上	
51	祝津地中線	66	1	17	17	熱容量	17	0	不可 #1	—	有り	—	同上	※1
53	茶津線	66	1	—	—	熱容量	30	0	—	—	有り	—	同上	◇
61	他社線	66	1	—	—	熱容量	76	0	—	—	有り	—	同上	◇
71	他社線	66	1	—	—	熱容量	22	0	—	—	有り	—	同上	◇

変電所 No	変電所名	電圧 (kV)		台数	設備容量 (100%×台数) (MW)	運用容量値 (MW)	運用容量 制約要因	空容量(MW)		N-1電制適用 可否	N-1電制 適用可能量 (MW)	平常時出力 制御の可能性	平常時出力制御が必要となる設備		備考
		一次	二次					当該 設備	上位系等 考慮				当該 設備	上位系設備	
1	室蘭変電所	187	66	3	400	191	熱容量	0	0	可	100	有り	対象	「187kV以上系統」の送24.送25.送26.送27.送33	※2
		66	6.6	2	20	10	熱容量	10	0	不可 #2	—	有り	—	同上	
12	本輪西変電所	66	6.6	2	30	15	熱容量	9	0	不可 #2	—	有り	—	同上	
33	登別青葉変電所	66	6.6	1	10	10	熱容量	10	0	不可 #2	—	有り	—	同上	※1
35	幌別変電所	66	6.6	2	20	10	熱容量	10	0	不可 #2	—	有り	—	同上	
37	登別変電所	66	6.6	2	20	10	熱容量	4	0	不可 #2	—	有り	—	同上	
43	鷺別変電所	66	6.6	2	30	15	熱容量	15	0	不可 #2	—	有り	—	同上	
46	東町変電所	66	6.6	1	20	20	熱容量	20	0	不可 #2	—	有り	—	同上	※1
48	御崎変電所	66	6.6	2	20	10	熱容量	10	0	不可 #2	—	有り	—	同上	
50	室蘭中央変電所	66	6.6	2	20	10	熱容量	10	0	不可 #2	—	有り	—	同上	
52	祝津変電所	66	6.6	1	10	10	熱容量	10	0	不可 #2	—	有り	—	同上	※1